



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/694 – *120* /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. május 28.-i ülésére

Tárgy: Alsónémedi, 1/14 hrsz-ú földrészleten elektromos csatlakozási lehetőségek kiépítése – fedezetkérés
Pénzügyi fedezetet igényel!

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Farkas János Péter településmérnök

Melléklet: helyszínrajz vázlat
indikatív ajánlat

Tárgyalás: nyilvános ülés



zárt ülés



Elfogadás: egyszerű többség



minősített többség



Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság



Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság



Tisztelt Képviselő-testület!

A Haraszi út 125/B alatt megépült konyha rövidesen megkezdí működését. Az épület körüli tereprendezések, továbbá az épület mellett húzódó, a pihenőpark üzemi megközelítését biztosító közlekedési út megépítése előtt fontos lenne gondoskodni arról, hogy a későbbi beruházások során szükséges közműfejlesztések – legfőképp az elektromos energiaellátás – jelentős bontások elkerülésével legyenek megvalósíthatók. Ennek érdekében javaslom, hogy a konyha üzemi területe mögé kerüljön kiépítésre a tervezett jövőbeli beruházások (három csoportszobás óvoda) építéséhez, valamint a leendő épület(ek) energiaellátását biztosítani képes villamos közmű csatlakozási lehetőség. A csatlakozási pont egyúttal az építkezésekhez, vagy egyéb, üzemeltetéssel összefüggő feladatokhoz is áramvételi lehetőséget tud biztosítani. Az elektromos vezetékek fektetése során külön védőcső is elhelyezésre kerülne a gyengeáramú és/vagy hírközlési vezetékek számára.

A földrészlet hátsó szegletében megvalósult pihenő- és játszópark gépészeti berendezései – a kivitelezéskor még nem ismert végleges csatlakozási pont pozíciója miatt – az ideiglenes áramvételi helyre lettek csatlakoztatva. Az ideiglenes mérőhelyet a végleges csatlakozás kiépítése okán a közelmúltban megszüntette a szolgáltató, emiatt a pihenőpark elektromos energia-ellátása megszűnt. A berendezések ideiglenes áramellátásról sikerült gondoskodni, a végleges megoldást a fentiekben részletezett csatlakozási pontra való átkötéssel lehet biztosítani.

A szükséges munkálatokról szakkivitelezőtől kértünk indikatív ajánlatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő testület tagjait, hogy az elektromos csatlakozási lehetőségek kiépítéséhez szükséges, legfeljebb 4.000.000,- Ft +27% ÁFA, br. 5.080.000,- forint pénzügyi fedezetet a 2025. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek, egyúttal hatalmazza fel a polgármestert a kísértékű beszerzési eljárás lefolytatására.

Határozati javaslat


...../2025. (V. 28.) sz. önkormányzati határozat


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, 1/14 hrsz-ú földrészleten elektromos csatlakozási lehetőségek kiépítése – fedezetkérésre vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság .../2025. (V.27.) sz. határozatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy az Alsónémedi, 1/14 hrsz-ú földrészleten elektromos csatlakozási lehetőségek kiépítésének munkálatait elvégezteti, legfeljebb 4.000.000,- +27% ÁFA, br. 5.080.000,- forint pénzügyi fedezetet a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kísértékű beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Nagy Ibolya
jegyző



oldal 2 / 2

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Dr. Tüske Zoltán
polgármester




Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető





KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft.

2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a. Pf. 124.

Telefon/fax: (24)370-613 Mobil: (20) 966-17-07

E-mail: kisdunavill97@gmail.com



Levelünk jele: Kdv/20/2025
Levelük jele:

Ügyintézőnk: Virág Gábor
Ügyintézőjük:

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi,
Fő út 66.

Tisztelt:

Farkas János Péter
településmérnök

Tárgy: Indikatív Árajánlat

Köszönettel vettük árajánlat kérését az **Alsónémedi, Haraszti út 1/14 hrsz-ú földrészleten** elektromos csatlakozási pont és áramvételi lehetőség kiépítése.

A 300 fős konyha jelenlegi 3x300A vételi lehetőséggel rendelkező fogyasztás mérőhelytől a mellékelt vázrajzon jelölt pontig. 1 db új elosztóból a később megépülő óvoda elektromos betáplálásának áramvételi lehetőségét.

A létesítendő nyomvonalon a konyha közműveinek keresztezéseinél kézi feltárás és a keresztezéseknél védőcsővezést kell alkalmazni.

Az óvoda későbbi gyenge áramú és vagy hírközlési vezetékek utólagos vezethetősége végett védőcső fektetése szükséges.

A csatlakozási pontok áramvételi lehetőség a későbbi beruházások, ideiglenes és karbantartási feladatok ellátásához szükséges

1 db 3x63A + 3x230 Voltos csatlakozás szükséges

3x32A kiépíteni külön földre telepített zárható csatlakozó szekrényben

Ajánlati ár: 3.846.700,- Ft + ÁFA 27%

azaz Hárommillió - nyolcszáznegyvenhatezer - hétszáz forint + Áfa 27%

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését és megkapjuk megbízását.

KISDUNA-VILL KFT
2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a.
Tel: 24-370-613
Adószám: 12266025-2-13
Virág Gábor
Ügyvezető

Dunaharaszti, 2025.05.23.

Vízvezeték elhelyezése
~ 14,00 m

Elektronikus ártatlósági
lehetőség a leendő ártal-
da számára
- ártalmatlan lehetőségek
2x230V
1x400V

Hegylévi kerítés kétcsom-
nyú kapuval

