



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/694 – 247/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. november 26.-i ülésére

Tárgy: Alsónémedi, Rákóczi utcai óvoda villamosenergia-igény bővítése
és mérőhely áthelyezése – fedezetkérés kivitelezésre
Pénzügyi fedezetet igényel!

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Farkas János Péter településmérnök

Melléklet: indikatív árajánlat

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rákóczi utcai óvoda tervezett bővítésével, az újonnan létesítendő elektromos és gépészeti berendezések, szerelvények miatt növekedni fog az épület villamosenergia-igénye is. Az intézmény jelenlegi villamosenergia-igényét 3×20A minden napszaki közműhálózati csatlakozás, valamint napelem elégíti ki. A bővítéssel együtt további napelem-mező, valamint a fűtés és HMV hőigény ellátására hőszivattyú is beépítésre kerül. Ez utóbbi villamosenergia-ellátását a téli időszakban „H” tarifás betáplálással is meg lehet oldani. Az elektromos szakági tervek alapján a hálózati villamosenergia-igény 3×50A-re növekszik, továbbá „H” tarifás csatlakozási pont is létesülne.

A lehetőségek feltárására és a várható költségek megállapítására jogosultsággal rendelkező, regisztrált vállalkozást kértünk fel, aki a következő tájékoztatást adta. A jelentős kábel-keresztmetszet növekedés miatt a mérőhely-bővítése és az új csatlakozási pont kiépítése a jelenlegi helyén – az épület falára rögzített fogadószekrényben – aránytalanul magas költséggel jár. Célszerűbb és gazdaságosabb új mérőhelyet létesíteni, melyből megoldható a jelenlegi épület visszatáplálása és az új épületrész villamosenergia-ellátása is. Indikatív ajánlatuk szerint, mely a szolgáltató felé történő ügyintézési feladatokat is magában foglalja, a megvalósítás költsége 2.985.000,- Ft +27% ÁFA.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet, legfeljebb 3.500.000,- Ft +27% ÁFA összegben a 2025. és a 2026. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek, egyúttal hatalmazzák fel a polgármestert a beszerzési szabályzat szerinti, kis értékű beszerzési eljárás lefolytatására.

Határozati javaslat

...../2025. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, Rákóczi utcai óvoda villamosenergia-igény bővítése és mérőhely áthelyezése – fedezetkérés kivitelizésre vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság/2025. (XI.25.) sz. határozatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy az előterjesztésben részletezett munkákat elvégzteti, legfeljebb 3.500.000,- Ft +27% ÁFA, br. 4.445.000,- forint pénzügyi fedezetet a 2025. és a 2026. évi költségvetés terhére biztosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kis értékű beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2025. november 20.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya
jegyző

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető



KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft.

2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a. Pf. 124.

Telefon/fax: (24)370-613 Mobil: (20) 966-17-07

E-mail: kisdunavill97@gmail.com



Levelünk jele: Kdv/32/2025
Levelük jele:

Ügyintézőnk: Virág Gábor
Ügyintézőjük:

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi,

Fő út 66.

Tisztelt:

Farkas János Péter
településmérnök

Tárgy: Indikatív Árajánlat

Köszönettel vettük árajánlat kérését az **Alsónémedi, Rákóczi u. 20 sz. 845 hrsz. Szivárvány Napközi otthonos Óvoda villamos energia ellátásra**

3x50Amper 24 órás és 3x20Amper H tarifás mérésre alkalmas földre telepíthető fogyasztás mérőhely kiépítése, földkábeles csatlakozással, E-on ügyintézéssel. A mérőhely mellé 1 db földre telepíthető elosztó szekrény telepítése a régi és az új elektromos elosztóhoz földkábeles csatlakozással (Tűzvédelmi főkapcsolóval)

Ajánlati ár: 2.985.000,- Ft + ÁFA 27%

azaz Kettőmillió - kilencszázyolcvanötezer forint + Áfa 27%

Az ajánlat az E-on felé fizetendő díjakat nem tartalmazza

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését és megkapjuk megbízását.

KISDUNA-VILL KFT
2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a
Tel.: 24-370-613
Fax: 24-370-613

Virág Gábor
Ügyvezető

Dunaharaszti, 2025.11.20.